



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области
в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе
Комсомольская ул., д. 15, г. Мончегорск, Мурманская область, 184280
Тел./факс (81536) 7-34-25

E-mail: monchegorsk@murmanskpotrebnadzor.ru, http://51.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН/КПП 190135362/519001001

МДОУ Детский сад №9 «Теремок»
г. Оленегорск, ул. Бардина 49

ПРЕДПИСАНИЕ

от 14.03.2014 г.

№ 31/14

При проведении планового мероприятия по контролю в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области № 157/14 от 18.02.2014 г. Опря Т.В., в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 комбинированного вида юридический адрес: 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д.49, фактический адрес: Мурманская область, г. Оленегорск ул. Бардина, д.49, ИНН 5108000541, ОГРН № 1025100676182, за выполнением санитарного законодательства при осуществлении услуги согласно ОКВЭД 80.10.1, по обеспечению доступного, бесплатного и качественного дошкольного образования выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон) статьей 28 п.1 предусмотрено – в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон) статья 24. предусмотрено : При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В нарушение п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» - «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.»; «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной, и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом ... для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств» - по факту- 04.03.2014 года в 14 ч 00 мин выявлено, что облицовка стен всех помещений прачечной имеет видимые повреждения, сколы, трещины, осыпание, дефекты, деформацию глазурованной плитки, местами плитка отсутствует.

В нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» - «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов» - **по факту**- 04.03.2014 года в 14 ч 20 мин выявлено, что полы в помещении постирочной оборудованы сливными трапами, но канализационные трубы в месте слива имеют видимые многочисленные повреждения и разрушения, отделочная кафельная плитка в месте сливного трапа и по поверхности всего пола отколота, местами отсутствует, имеются дефекты, в гладильном помещении полы имеют линолеумное покрытие, которое имеет неровности, местами вздут, места соединения полотен не плотно прилегают к поверхности пола и стыки между полотнами не закреплены, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

В нарушение п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - «Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей»- **по факту** - 04.03.2014 года в 15 ч 00 мин выявлено, что в групповых помещениях: 1 младшей группы, ранней группы «А», ранней группы «Б», помещениях прачечной рамы и подоконники, выполненные из дерева, эксплуатируются более 45 лет, местами рассохлись, неплотно прилегают к проёмам, трудно закрываются при открытии створок, что влияет на кратность и качество проветривания. Со слов заведующего для закрытия рам после проветривания приглашается рабочий по обслуживанию здания

В целях устранения нарушения санитарного законодательства, на основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить проведение качественного косметического ремонта с ревизией водопроводной и канализационной систем в помещениях Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 «Теремок» комбинированного вида, согласно выявленных нарушений.


Срок исполнения: до 1.08.2014г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области **в сроки: до 01.08.2014г.** с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

Порядок и сроки обжалования предписания:

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **невыполнение в установленный срок законного предписания** органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт **наложение административного штрафа.**

Зам. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора в Мурманской области
в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе


Г.В. Коношкина

Сведения о вручении (направлении):

вручено: 14.03.2014г.  